



АКТ

первичного допуска узла учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, воды на горячее и холодное водоснабжение.

Произведен технический осмотр приборов узла учета у потребителя

ООО "УК ТехСтрой"

по адресу г. Обь, ул. В. Городок, д. 113

монтаж узла учета выполнен согласно рабочей документации № 2706/20-УУТЭ

проверена комплектность необходимой документации, в результате чего

установлено: соответствует
(указать соответствие или не соответствие настоящим Правилам коммерческого учета)

Проверена работоспособность приборов узла учета, действующие сроки поверки.

На основании выше изложенного узел учета **Тепловой энергии** допускается/ не допускается в эксплуатацию с "16" 10 2020 г. до "20" 10 2023 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Показания на момент допуска в эксплуатацию (для водомеров)	Дата последней поверки	Дата очередной поверки	Наличие действующих клейм и пломб
			Расхода - м3/ч	Температуры - °C				
			Min	Max				
ТВ7М	19086287	Узел учета				21.10.2019	20.10.2023	001367
СДВ-И-1,6	A613922	Под.	0,00	16,3	$P_1 = 5,08 \text{ кг/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	001038
КТПТР	14143	Под.	0,00	180,0	$t_1 = 56,7^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	001396
ПРЭМ (Ду32)	738364	Под.	0,08	30,0	$G_1 = 27,58 \text{ м}^3/\text{ч}$	23.10.2019	23.10.2023	001306
СДВ-И-1,6	A613921	Обр.	0,00	16,3	$P_2 = 5,00 \text{ кг/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	001079
КТПТР	15143A	Обр.	0,00	180,0	$t_2 = 56,7^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	001191
ПРЭМ (Ду32)	738374	Обр.	0,08	30,0	$G_2 = 28,54 \text{ м}^3/\text{ч}$	23.10.2019	23.10.2023	001444

Интегральные значения узла учёта:							
Общие, Гкал	M1, тонн	V1, м3	M2, тонн	V2, м3	Час, Тр:	Время ост.	Время фиксации:
5,173	526,161	536,512	525,300	532,854	72,00	2,00	16.10.2020 14:00:00

Рекомендации:

Отчет о теплоснабжении подавать в абонентский отдел энергоснабжающей организации в соответствии с ее требованиями.

Представитель ООО "Центр": В.С. Сидоров (должность, роспись, Ф.И.О.)
 Ответственный представитель потребителя: Александр Александрович (должность, роспись, Ф.И.О.)