

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Центр"



АКТ

первичного допуска узла учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, воды на горячее и холодное водоснабжение.

Произведен технический осмотр приборов узла учета у потребителя

ООО УК "Аэроград"

по адресу **г. Обь, ул. В. Городок, 108**

монтаж узла учета выполнен согласно рабочей документации № 2702/20-УУТЭ

проверена комплектность необходимой документации, в результате чего

установлено: соответствует
(указать соответствие или не соответствие настоящим Правилам коммерческого учета)

Проверена работоспособность приборов узла учета, действующие сроки поверки.

На основании выше изложенного узел учета **Тепловой энергии**

допускается/ не допускается в эксплуатацию с "29" 09 2020 г. до "20" 10 2023 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Показания на момент допуска в эксплуатацию (для водомеров)	Дата последней поверки	Дата очередной поверки	Наличие действующих клейм и пломб
			Расхода - м ³ /ч	Температуры - °С				
			Min	Max				
ТВ7М	20114207	Узел учета				05.12.2019	04.12.2023	001123
СДВ-И-1,0	A612465	Под.	0,00	10,2	$P_1 = 5,1 \text{ кгс/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	001416
КТПТР	15144	Под.	0,00	180,0	$t_1 = 63,38^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	001164
ПРЭМ (Ду32)	731049	Под.	0,08	30,0	$G_1 = 25,05 \text{ см}^3/\text{ч}$	21.10.2019	20.10.2023	001080
СДВ-И-1,0	A612464	Обр.	0,00	10,2	$P_2 = 25,08 \text{ кгс/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	001303
КТПТР	15144A	Обр.	0,00	180,0	$t_2 = 49,9^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	001232
ПРЭМ (Ду32)	738366	Обр.	0,08	30,0	$G_2 = 25,11 \text{ см}^3/\text{ч}$	21.10.2019	20.10.2023	001808

Интегральные значения узла учёта:

Общие, Гкал	M1, тонн	V1, м3	M2, тонн	V2, м3	Час, Тр:	Время ост.	Время фиксации:
4,733	349,168	355,479	355,860	359,810	86,00	0,00	03.10.2020 00:00:00

Рекомендации:

Отчет о теплоснабжении подавать в абонентский отдел энергоснабжающей организации в соответствии с ее требованиями.

Представитель ООО "Центр": В.М. Шадров
(должность, роспись, Ф.И.О.)

Ответственный представитель потребителя: А.И. Лукин
(должность, роспись, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Центр"

А.Г. Турцин

2020 г.



АКТ

первичного допуска узла учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, воды на горячее и холодное водоснабжение.

Произведен технический осмотр приборов узла учета у потребителя

ООО УК "Аэроград"

по адресу **г. Обь, ул. В. Городок, 108**

монтаж узла учета выполнен согласно рабочей документации № 2702/20-УУТЭ

проверена комплектность необходимой документации, в результате чего

установлено: соответствует
(указать соответствие или не соответствие настоящим Правилам коммерческого учета)

Проверена работоспособность приборов узла учета, действующие сроки поверки.

На основании выше изложенного узел учета **ГВС**

допускается/ не допускается в эксплуатацию с "29" 09 2020 г. до "09" 11 2023 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Показания на момент допуска в эксплуатацию (для водомеров)	Дата последней поверки	Дата очередной поверки	Наличие действующих клейм и пломб
			Расхода - м3/ч	Температуры - °C				
			Min	Max				
ТВ7М	20114207	Узел учета				05.12.2019	04.12.2023	001123
СДВ-И-1,0	A614284	Под.	0,00	10,2	Р _г = 4,61 кПа/м ²	12.05.2020	12.05.2025	0010399
ТПТ-1-3	4769	Под.	-200,00	500,0	t _г = 55,45 °C	09.12.2019	09.11.2023	001503
ПРЭМ (Ду20)	735323	Под.	0,03	12,0	G _г = 20,21 м ³ /ч	10.12.2019	09.12.2023	001051
Интегральные значения узла учёта:								
Общие, Гкал	M1, тонн	V1, м3	M2, тонн	V2, м3	Час, Тр:	Время ост.	Время фиксации:	
0,762	17,286	17,489			86,00	0,00	03.10.2020 00:00:00	

Рекомендации:

Отчет о теплопотреблении подавать в абонентский отдел энергоснабжающей организации в соответствии с ее требованиями.

Представитель ООО "Центр": Вед. специалист Руд. В. М. Клодуб
(должность, роспись, Ф.И.О.)

Отвественный представитель потребителя: Лукин А. К.
(должность, роспись, Ф.И.О.)